




Az alábbi MKEH korábbi neve Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal, Műszaki Biztonsági Felügyelőség, tehát innen származik az alábbi hivatalos állásfoglalás:

 <p>MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL BUDAPESTI MÉRÉSÜGYI ÉS MŰSZAKI BIZTONSÁGI HATÓSÁG</p>	
1124 Budapest, Némethölgyi u. 37-39. Levél cím: 1535 Budapest, Pf. 919 Telefon: 458-5800; Fax: 458-5808	
Iktatószám: Bp-9485-1/2007.	
HOMOR és LÁNYAI Kft.	Ügyintéző: Altnóder Béla Ügyintéző elérhetősége: 4585-959
8000 Székesfehérvár, Havranek u. 20.	
Tárny: Állásfoglalás	
Hivatkozással a 2007. 12. 08.-án kelt levelükre – melyben az UNICAL gyártmányú MODULEX 100, - 145, 190, - 240, - 290 és 340 tip. és SUPER MODULEX 440, -550, -660, -770 és -900 tip. álló kivitelű, földgázüzemű kondenzációs modul rendszerű kazánokkal kapcsolatos állásfoglalásunkat kérik – a következőket közöljük:	
1. Az UNICAL gyártmányú melegvízes kazánok érvényes, a 90/396/CEE gáz direktíva szerinti „Megfelelőségi Tanúsítvánnyal” rendelkeznek. A CERTI GAZ – mint bejelentett szervezet, száma: 1312 – által kiadott minősítő iratok száma: 131 2B R4795, (MODULEX 100, -145, -190, -240, -290, -340), 1312BS4959 (SUPER MODULEX 440, -550, -660, -770, -900)	
2. Az UNICAL gy. MODULEX tip. kazánok 48 kW-os, a SUPER MODULEX tip. kazánok 108 kW-os önálló modulokból állnak. Minden egyes modul önálló, egymástól függetlenül működő biztonsági rendszerrel – biztonsági mágnesszelep, teljes előkeveréses modulációs sugárzó égő, gyújtó elektroda, ionizációs lángőr, vezérlő automatika, fordulatszám szabályozott ventilátor, gáz-levegő kamra, égéstere, füstjárata, biztonsági termosztát stb. – van ellátva.	
3. Mivel a kazánok 48 ill. 108 kW-os önálló biztonsági rendszerrel működő modulokból állnak, így <u>a berendezések telepítésénél ezeket az</u> <u>egységtelejesítményeket kell figyelembe venni.</u>	
Jelen hatósági állásfoglalásunkért 1 mérnöknapot (45.600.-Ft) fognak külön felszólítás alapján leszámítani.	
Kérem a fentiek szives tudomásul vételét.	
Budapest, 2007. 12. 17.	
 Szabenyi József igazgató	

Az Unical képviselőteljesítménnyel nyilatkozik arról, hogy a 2014-től Magyarországon is forgalomba hozott újabb verziójú Modulex EXT 100...350-es kazánok is és a Modulex EXT 440...900-as kazánok is mind-mind megfelelnek a fentieknek. A teljesség kedvéért megemlíjük az újabb kazánok előnyeit:

	korábbi verziójú Modulex 100...340 kazánok	újabb verziójú Modulex EXT 100...350 kazánok
modulok egységtelejesítménye:	48 kW	50 kW
zárttá tehető-e a kazán	igen, opciós KIT segítségével	igen, opciós KIT segítségével
a kültéri burkolat opció, vagy alapfelszereltség	opció volt	most alapfelszereltség

	korábbi verziójú SuperModulex 440...900 kazánok	újabb verziójú Modulex EXT 440...900 kazánok
modulok egységtelejesítménye:	108 kW	108 kW (azaz maradt ugyanakkora)
zárttá tehető-e a kazán	nem volt zárttá tehető	igen, opciós KIT segítségével
a kültéri burkolat opció, vagy alapfelszereltség	opció volt	most alapfelszereltség

2014.01.01.

Homor Miklós
 Homor Miklós www.unical.hu
 Unical kazánok (1,9 kW...50 MW) képviselőteljesítmény vezetője



HOMOR és LÁNYAI KFT.
 Székesfehérvár,
 Ligetsor 10. 2/25.
 Adószám: 13146597-2-07
 Bank: 17000019-11630759